

Dodatečná informace č. 1 uchazečům

z výběrového řízení na stavební práce
zadávaného dle § 53 Zákona č. 134/2016 Sb. – Zjednodušené podlimitní řízení
na akci:

Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice - stavební rekonstrukce objektu

- 1) pol. 336 - ochranná síť do oken Jedná se o síť proti hmyzu nebo síť např. do tělocvičny do oken (ochrana proti míčovým sportům) ?
Ad1/ nejedná se o TV, ale o denní místnost (názvosloví kvůli dotaci musí být dodrženo).
Nicméně sítě jsou myšleny ochranné např. proti míčovým sportům.
- 2) pol. 337 a 338 Žaluzie- není mi úplně jasné co máme cenit. ve VV výměr jsou specifikované lamelové žaluzie, ale v PD výkres D.1.15. Specifikace výrobků PSV jsou u oken žaluzie připsány. Jedná se o klasické žaluzie z plastových lamel dodávané s okny ?
Ad2/ Jedná se o klasické žaluzie z plastových lamel dodávané s okny.
- 3) pol. 104 a 105 Osazení poklopu Má být poklop jen pochozí, i když je umístěn v garáži? (není specifikováno) Pokud by měl být dimenzován pro větší zátěž. Doporučili bychom certifikovaný výrobek se standardizovanými rozměry. z PD: O10/ Nový těsný poklop do 1.PP - ocelový poklop s tepelnou EPS izolací, bet. výplní a povrchovou úpravou epoxid. stěrkou, těsněný v ocelovém rámu podlahy.
Ad3/ Jedná se o poklop v garáži – je sice umístěn v zóně, kde úplně pojezd nehrozí, ale vyloučit to nelze. TJ. měl by být těžký, izolovaný – viz **obecný popis** O10/ - certifikovaný výrobek samozřejmě možný, ale ten otvor je stávající s danými rozměry a pro typ. výrobek bude nutná úprava osazení.
- 4) Skladba podlahy v garážích Musím předem upozornit, že skladba podlah v garážích je nevhodná. Hydroizolační stěrka pod těžkou hasičskou technikou v budoucnu vypráská a vyloupe se s nivelační stěrkou a s epoxidem. Nebylo by vhodnější jiné řešení?
Ad4/ Ta hydroizolační stěrka je míněna jako vrstvená epoxid - polyuretanová stěrka např. FLIMEX ...z materiálů BASF vč. potřebných souvisejících činností (tmelení spár a trhlin, provedení penetrační vrstvy na bázi epoxidové pryskyřice s vložením výztužné tkaniny, provedení nosné vrstvy na bázi polyuretanové pryskyřice s následným posypem křemenným pískem, provedení finální uzavírací jemně protiskluzové povrchové vrstvy na bázi polyuretanové pryskyřice v barvě šedé RAL 7032)
- 5) Dobrý den dnes mě ještě kontaktovali zástupci venkovních dveří a elektroinstalací.
Jedná se vstupní dveře AL/1. U dveří v popisu je zámek bezpečnostní s el. ovládáním.
El. zámek není nikde specifikován, není nikde napsáno jak má fungovat. V elektromontážích chybí slaboproudé rozvody pro zámek a jeho ovládání zevnitř budovy, které dá zámku impuls k otevření dveří. Jak máme postupovat v této položce v nacenění ?
Ad5/ Bude-li požadavek provozovatele na zprovoznění, budou řešeny přívody k ovládání při realizaci (lze řešit i bateriově) tedy tak jak je dáno ve specifikaci otvorů: Zámek bezpečnostní s el. ovládáním

Zadavatel se dále rozhodl neprodloužit lhůtu pro podání nabídek neboť výše uvedené skutečnosti nemají vliv na nacenění zakázky.

16. 03. 2021

Po projednání s GP sestavil: Jan Mareš vr.

Za zadavatele: Ing. Martin Frank – starosta města

